

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ

ӨФӨ КАЛАҢЫ КАЛА ОКРУГЫ
ХАКИМИӘТЕНЕҢ
МӘҒАРИФ ИДАРАЛЫҒЫ

ӨФӨ КАЛАҢЫ КАЛА ОКРУГЫНЫҢ
“СИТ ТЕЛДӘРҤЕ ТӘРӘНӘЙТЕП ӨЙРӘНЕҮСЕ
117-СЕ МӘКТӘП”
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ
ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕҮ УЧРЕЖДЕНИЕҢЫ

450058, Өфө к., СССР-зың 50 йыллыгы урамы, 10-сы й.
Тел./факс: (347) 223-23-26
E-mail: sch117ufa@mail.ru



ОКПО 39993997 ОРГН 1030204603241
ИНН/КТП 278042420/027801001

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
“ШКОЛА №117 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ”
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА

450058, г.Уфа, ул.50 лет СССР, д. 10
Тел./факс: (347) 223-23-26
E-mail: sch117ufa@mail.ru

23.06.2017 № 26

Государственному инспектору г. Уфы
по пожарному надзору
Митусову С.А.

План мероприятий по устранению нарушений
(Предписание №405/1/1 от 09.06.2017)

| Выявленные нарушения | Мероприятия по устранению нарушений | срок | ответственные |
|---|---|--------------|--------------------------------|
| 1. Помещение библиотеки не выделено ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (деревянные двери) | Установка противопожарной (железной)двери | Ноябрь 2017 | Зам.дир. по АХЧ Филиппова Н.Н. |
| 2. В правой части здания устроена перегородка с дверью, при этом ширина дверного проема в свету составляет 0,7 м, что не соответствует требованиям к эвакуационным выходам. | Расширение дверного проема | Декабрь 2017 | Зам.дир. по АХЧ Филиппова Н.Н. |
| 3. Лестница , ведущая из спортзала не оборудована перилами. | Установка перил | Январь 2017 | Зам.дир. по АХЧ Филиппова Н.Н. |
| 4. Не проведена проверка ограждения кровли здания (не представлен акт проверки) | Проводятся работы по заключению договоров по испытанию ограждения кровли здания | Август 2017 | Зам.дир. по АХЧ Филиппова Н.Н. |

| | | | |
|---|---|-------------|--------------------------------|
| 5. На дверях гаражей отсутствует обозначение категории по взрывопожарной опасности, а также класс зоны. | Проводятся работы по заключению договоров по обозначению категории по взрывопожарной опасности на воротах гаражей | Август 2017 | Зам.дир. по АХЧ Филиппова Н.Н. |
| 6. Замена системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления | Письмо на имя начальника РОО о выделении средств. | | Зам.дир. по АХЧ Филиппова Н.Н. |

Директор школы



(Handwritten signature)
Н.Н. Давыдова